

Управление образования  
 администрации Аксайского района  
 Ростовской области  
 Муниципальное  
 общеобразовательное учреждение  
 Старочеркасская  
 средняя общеобразовательная школа  
 346701 Ростовская область  
 Аксайский район  
 ст. Старочеркасская ул.Гагарина д.1  
 Тел.: 2-99-90, 5-60-96  
 Факс: 2-99-98  
 «05» декабря 2018г. № 82  
 на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику ОНД и ПР по Аксайскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковнику внутренней службы Луганскому А.Н.

директора МБОУ Старочеркасская СОШ Кривошапкиной Н.Н.

### Уважаемый Андрей Николаевич!

Согласно предписания от 12.11.2018 г. № 100/1/41 МБОУ Старочеркасской СОШ выполнены следующие мероприятия.

№ п/п	Мероприятия	Срок
1.	Система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает минимальным требуемым расходом воды на внутреннее пожаротушение.	Составлены сметы. Написано письмо на УО ААР на выделение дополнительных средств.
2.	Выход на кровлю не оборудован противопожарным люком 2-го типа размером 0,6*0,8 метра	Составлены сметы. Написано письмо на УО ААР на выделение дополнительных средств.

Директор школы:



*Н.Н. Кривошапкина*

Н.Н. Кривошапкина

*Смирнов С.Н.*  
 Руководитель ОНД и ПР по Аксайскому району